

SLP-PV170 V/U

SPD - für DC und Photovoltaik (PV) / SPD PV Typ 2 / MOV


Überspannungsableiter für PV-Anlage (beide Pole)

Steckmodul, optische Störungssignalisierung, Modulverriegelung


- Varistor-Überspannungsableiter in U-Schaltung
- zum Schutz von PV-Anlagen, wo Trennungsabstand des Funkenüberschlags ohne LPS eingehalten wird
- maximale Dauerbetriebsspannung für PV-Anwendung: $UCPV \geq 1,2x UOC\ STC$



Produktabmessungen



Prinzipschaltbild



| Parametername | Parameterwert |
|---------------------------------------------------|----------------------------|
| SPD-Typ | PV T2 |
| Montage | DIN-Schiene 35 mm |
| Maximale Betriebsspannung Betriebsart +/-PE, -/PE | U_{CPV} 170,00 V DC |
| Kurzschlussstrom | I_{SCPV} 10 000 A DC |
| Reststrom Betriebsart +/-PE, -/PE | I_{PE} 0,280 mA AC |
| Reststrom Betriebsart +/-PE, -/PE | I_{PE} 0,005 mA DC |
| Blitzstrom (gesamt) (8/20 μ s) | $I_{Total(8/20)}$ 80,00 kA |
| Nennableitstoßstrom (8/20 μ s) | I_n 15,00 kA |
| maximaler Entladestrom (8/20 μ s) | I_{max} 40,00 kA |
| Spannungsschutzpegel Betriebsart +/- | U_p 1,20 kV |
| Spannungsschutzpegel Betriebsart +/-PE, -/PE | U_p 0,60 kV |
| Ansprechzeit | t_a 25 ns |
| Min. Querschnitt für Seil | 1,00 mm ² |
| Max. Querschnitt für Seil | 35,00 mm ² |
| Min. Querschnitt für Litze | 1,00 mm ² |
| Max. Querschnitt für Litze | 25,00 mm ² |
| Fehleranzeige | rotes Anzeigenfeld |

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Schutzklasse | IP 20 |
| Betriebstemperaturbereich (min/max) | -40 / 80 °C |
| nach Norm | EN 61643-31, IEC 61643-31 |
| ETIM-Klasse | EC000941 |
| Steckermodul | SLP-PV170U V/0 |
| Zolltarifnummer | 85363030 |
| EAN | 8595090536628 |
| Bestellnummer | A03662 |

SALTEK s.r.o., Drážďanská 561/85, 400 07 Ústí nad Labem, CZ | +420 475 655 511 | info@saltek.cz | www.saltek.eu

Technická podpora: 800 818 818 | podpora@saltek.cz

22.01.2025 -
05:33:08