

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1220123

Výrobek: Ochrana před přepětím (SPD) typu 3

Typ: DA-075-DJ25, DA-150-DJ25

Jmenovité hodnoty: DA-075-DJ25: $U_C = 75 \text{ V AC}$; $U_{OC} = 4 \text{ kV}$; $I_L = 25 \text{ A}$
DA-150-DJ25: $U_C = 150 \text{ V AC}$; $U_{OC} = 5 \text{ kV}$; $I_L = 25 \text{ A}$

Objednatel: SALTEK s.r.o.
Drážďanská 561/85, 400 07 Ústí nad Labem - Krásné Březno, Česká republika

Výrobce: SALTEK s.r.o.
Drážďanská 561/85, 400 07 Ústí nad Labem - Krásné Březno, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 220602-01/01 ze dne: 18.03.2022

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 61643-11 ed. 2:13+A11:18, (idt EN 61643-11:12+A11:18, mod IEC 61643-11 ed. 1.0:11)

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 220602 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

*(Pozn.: norma označená * není v rozsahu akreditace)*

Platnost certifikátu je omezena do: 21.03.2025

22.03.2022

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



220602-01