

# ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC  
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK  
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE  
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

## CERTIFIKÁT

č.: 1220416

**Výrobek:** Ochrana před přepětím (SPD) pro datové, signálové a telekomunikační sítě

**Typ:** DL-VDSL3, DL-TLF-UHF

**Jmenovité hodnoty:** DL-VDSL3:  $U_c = 60$  V DC,  $I_L = 600$  mA,  
DL-TLF-UHF:  $U_c = 170$  V DC,  $I_L = 300$  mA

**Objednatel:** SALTEK s.r.o.  
Drážďanská 561/85, 400 07 Ústí nad Labem - Krásné Březno, Česká republika

**Výrobce:** SALTEK s.r.o.  
Drážďanská 561/85, 400 07 Ústí nad Labem - Krásné Březno, Česká republika

**Obchodní značka:**

**Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.:** 221700-01/01 ze dne: 22.08.2022

**Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:**  
ČSN EN 61643-21:02+A1:10, A2:13 (idt EN 61643-21:01+A1:09+A2:13)

**Jiné údaje:**

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 221700 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.  
*(Pozn.: norma označená \* není v rozsahu akreditace)*

**Platnost certifikátu je omezena do:** 25.08.2025

26.08.2022

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček  
Vedoucí certifikačního orgánu



razítko



221700-01