

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHJECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod liseň 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFICATE

No.: 1230077

Product: Modul SPD

Type: DA-275-DFi.. (see Annex)

Rating: see Annex

Ordering firm: SALTEK s.r.o.
Dráždanská 561/85, 400 07 Ústí nad Labem - Krásné Březno, Czech Republic

Manufacturer: SALTEK s.r.o.
Dráždanská 561/85, 400 07 Ústí nad Labem - Krásné Březno, Czech Republic

Trade mark:

The test results are stated in the test-report No.: 230549-01/01 of: 15.03.2023

A sample of the product was found to be in conformity with:
ČSN EN 61643-11 ed. 2:13+A11:18 (idt EN 61643-11:12+A11:18, mod IEC 61643-11 ed. 1.0:11)

Other data:

The validity of the certificate is limited to: 20.03.2026

21.03.2023

Prague

Mgr. Miroslav Sedláček
Head of Certification Body



Stamp



230549-01

Typová řada SPD T3 s filtrem:

DA-275-DFi6	$U_c = 275 \text{ V AC}$	$I_L = 6 \text{ A}$
DA-275-DFi10	$U_c = 275 \text{ V AC}$	$I_L = 10 \text{ A}$
DA-275-DFi16	$U_c = 275 \text{ V AC}$	$I_L = 16 \text{ A}$

