

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1230078

Výrobek: Ochrana před přepětím (SPD) typu 3 s pasivním filtrem

Typ: DA-275-DF... (viz příloha)

Jmenovité hodnoty: viz příloha

Objednatel: SALTEK s.r.o.
Drážďanská 561/85, 400 07 Ústí nad Labem - Krásné Březno, Česká republika

Výrobce: SALTEK s.r.o.
Drážďanská 561/85, 400 07 Ústí nad Labem - Krásné Březno, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 230550-01/01 ze dne: 16.03.2023

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 61643-11 ed. 2:13+A11:18 (idt EN 61643-11:12+A11:18, mod IEC 61643-11 ed. 1.0:11)

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 230550 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.
*(Pozn.: norma označená * není v rozsahu akreditace)*

Platnost certifikátu je omezena do: 20.03.2026

21.03.2023

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



razítko



230550-01

Typová řada SPD T3 s filtrem:

DA-275-DF2	$U_c = 275 \text{ V AC}$	$I_L = 2 \text{ A}$
DA-275-DF6	$U_c = 275 \text{ V AC}$	$I_L = 6 \text{ A}$
DA-275-DF10	$U_c = 275 \text{ V AC}$	$I_L = 10 \text{ A}$
DA-275-DF16	$U_c = 275 \text{ V AC}$	$I_L = 16 \text{ A}$
DA-275-DF2-S	$U_c = 275 \text{ V AC}$	$I_L = 2 \text{ A}$
DA-275-DF6-S	$U_c = 275 \text{ V AC}$	$I_L = 6 \text{ A}$
DA-275-DF10-S	$U_c = 275 \text{ V AC}$	$I_L = 10 \text{ A}$
DA-275-DF16-S	$U_c = 275 \text{ V AC}$	$I_L = 16 \text{ A}$

